

Checkliste Baustelleneinrichtung

Planung und Kontrolle der Baustelleneinrichtung · Grundlage für den Baustelleneinrichtungsplan

Bauvorhaben / Adresse

Bauherr

Bauleitung

BE-Plan Stand

Einrichtung ab

Geprüft am

Genehmigungen und Vorarbeiten

Prüfpunkt	ja	nein	entf.	Bemerkung
Baugenehmigung / Baufreigabe liegt vor, Baubeginn angezeigt	☐	☐	☐	
Vorankündigung an die Arbeitsschutzbehörde (§ 2 BaustellV), SiGeKo bestellt, SiGe-Plan	☐	☐	☐	
Sondernutzung öffentlicher Flächen und verkehrsrechtliche Anordnung (§ 45 StVO) beantragt	☐	☐	☐	
Leitungsauskunft (Strom, Gas, Wasser, Telekom, Fernwärme) eingeholt, Leitungen markiert	☐	☐	☐	
Beweissicherung Nachbarbebauung, Straßen und Bäume (Fotos, Protokoll)	☐	☐	☐	
Baumschutz, Kampfmittelauskunft, Baugrundgutachten berücksichtigt	☐	☐	☐	

Sicherung, Zufahrt, Verkehrswege

Prüfpunkt	ja	nein	entf.	Bemerkung
Bauzaun geschlossen, Tore abschließbar, Warnschilder „Betreten verboten“	☐	☐	☐	
Bauschild mit Bauherr, Entwurfsverfasser, Bauleiter (nach Landesbauordnung)	☐	☐	☐	
Zufahrt für Lkw, Betonpumpe und Kran befahrbar und tragfähig, Wendemöglichkeit	☐	☐	☐	
Feuerwehruzufahrt und Rettungswege frei, Sammelplatz festgelegt	☐	☐	☐	
Verkehrs- und Fußwege getrennt, Beleuchtung bei Dunkelheit	☐	☐	☐	

Hebezeuge, Lager- und Arbeitsflächen

Prüfpunkt	ja	nein	entf.	Bemerkung
Kranstandort, Schwenkbereich und Überschnellen von Nachbarn / Straße geklärt	☐	☐	☐	
Kranfundament bemessen, Kran geprüft, Kranführer beauftragt	☐	☐	☐	
Lagerflächen für Material, Schalung, Bewehrung befestigt und gekennzeichnet	☐	☐	☐	
Vorfertigungs- und Arbeitsplätze, Biegeplatz, Mischplatz	☐	☐	☐	
Gerüste geplant (Art, Lastklasse, Verankerung) und Freigabe vorgesehen	☐	☐	☐	

Versorgung und Entsorgung

Prüfpunkt	ja	nein	entf.	Bemerkung
Baustrom: Anschluss beantragt, Baustromverteiler mit RCD, Prüfnachweis	☐	☐	☐	
Bauwasser: Standrohr / Anschluss mit Zähler, Frostschutz im Winter	☐	☐	☐	
Abwasser und Niederschlagswasser abgeleitet, Wasserhaltung falls nötig	☐	☐	☐	

Prüfpunkt	ja	nein	entf.	Bemerkung
Container für getrennte Abfälle nach Gewerbeabfallverordnung	☐	☐	☐	
Lagerung von Gefahrstoffen, Gasflaschen und Kraftstoffen gesichert	☐	☐	☐	

Sozialeinrichtungen, Erste Hilfe, Brandschutz

Prüfpunkt	ja	nein	entf.	Bemerkung
Toiletten, Waschgelegenheiten, Pausen- und Umkleieräume (ASR A4.1)	☐	☐	☐	
Bauleitungsbüro, Besprechungsraum, Planablage	☐	☐	☐	
Erste-Hilfe-Material, Ersthelfer benannt, Notrufnummern ausgehängt	☐	☐	☐	
Feuerlöscher an zentralen Stellen, Brandschutzordnung Teil A ausgehängt	☐	☐	☐	
Aushänge: Vorankündigung, Baustellenordnung, Ansprechpartner	☐	☐	☐	

Skizze bzw. Verweis auf den Baustelleneinrichtungsplan (Zaun, Tore, Kran, Lager, Container, Strom, Wasser, Sammelplatz)

Der Baustelleneinrichtungsplan zeigt mindestens Grundstücksgrenzen, Gebäude, Bauzaun und Tore, Zufahrten, Kran mit Schwenkbereich, Lager- und Arbeitsflächen, Container, Baustrom- und Bauwasseranschluss, Entsorgung, Erste Hilfe, Feuerlöscher und Sammelplatz. Bei jeder größeren Änderung des Bauablaufs fortschreiben. Muster ohne Gewähr.

Ort, Datum

Unterschrift Bauleitung

Ort, Datum

Unterschrift SiGeKo